

Република Србија  
**МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА**  
Сектор за ванредне ситуације  
Одељење за ванредне ситуације у Панчеву  
09.22 број: 217-14005/22-1  
Датум: 25.08.2022. године  
**ПА Н Ч Е В О**  
ЈД

02 SEP 2022

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА				
Примљено:				
Орган	Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
ЈО	ОС	350-171 2022	2	
Рок _____ год				

ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЛА ЦРКВА  
Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове  
Ул. Милетићева нр. 2  
БЕЛА ЦРКВА

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Панчеву, на основу чл. 54 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020 и 52/2021), чл. 20 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 115/20), решавајући по захтеву ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БЕЛА ЦРКВА, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, захтев бр. 350-17/2022 од 09.08.2022. године, запримљен дана 09.08.2022. године, у поступку израде ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА БРОЈ 31 У НАСЕЉУ БЕЛА ЦРКВА, издаје:

### УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА

за израду ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА БРОЈ 31 У НАСЕЉУ БЕЛА ЦРКВА, носиоца израде Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, израђивача "ECologica URBO" DOO Крагујевац, ул. Саве Ковачевића бр. 1, а након увида у Ваш захтев и достављени прилог, обавештавамо Вас да је, у погледу мера заштите од пожара, у фази пројектовања и изградње предметних објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима потребно применити мере заштите од пожара и експлозија утврђене законима, техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област заштите од пожара, а посебно наглашавамо следеће услове:

Приликом израде Просторног плана, потребно је придржавати се одредби чл. 29. Закона о заштити од пожара Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони), односно потребно је утврдити:

1. изворишта снабдевања водом, односно капацитете градске уличне водоводне мреже који обезбеђују довољне количине воде за гашење пожара за објекте који се граде, а према одредбама Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. Гласник РС“ бр. 3/18).
2. удаљеност између зона предвиђених за стамбене и јавне објекте и зона предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене;
3. приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката а према чл. 4, 6 и 7 Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повечаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ“ бр. 8/95);
4. безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара
5. могућност евакуације и спасавања људи.